



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Państwowa Szkoła
Muzyczna**
I i II stopnia w Suwałkach

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/22/2010

Suwałki, dnia 02.06.2010r.

Pytanie :

Jedna z firm zajmujących się dystrybucją płytek gres poinformowała, że płytki gresowe linii MARAZZI TECNICA zostały wycofane z produkcji i ze względu na ich specyfikacje jest trudność w dobraniu odpowiedniego zamiennika.

Odpowiedź:

Płytki kolekcji Marazzi Tecnica nie zostały wycofane z produkcji. Najnowszy tegoroczny katalog jest do wglądu w biurze projektowym. wycofane zostały jedynie niektóre jej wzory jak seria FOSSILI. Nie ma trudności w dobraniu odpowiedniego zamiennika. W zamian proponujemy serię Marazzi Tecnica STONEHEGE płytki Beige i Purple lub na tym samym poziomie jakościowym i cenowym serię Granitogrea Padana seria MARTE płytki Palissandro i GRIGIO EGEGO.



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/21/2010

Suwałki, dnia 02.06.2010r.

Pytanie 1:

W Projekcie Wykonawczym Architektury, VII Roboty Wykończeniowe, pkt. 3 (strona 17) mowa jest o „kratach rolowanych wewnętrznych”. Prosimy o podanie istotnych parametrów wspomnianych krat: materiał wykonania, wymiary, napęd, ilość sztuk i w których pomieszczeniach należy zabudować kraty.

Odpowiedź:

Kraty rolowane wewnętrzne należy zastosować tam gdzie są podane w projekcie tj. w magazynach i pomieszczeniach technicznych /strona 17 opisu wykonawczego architektury/.

Są to pomieszczenia w piwnicy z oknami:

0/9 – POM. konserwatora + magazyn – 1 szt. o wym. okna tj. 2250x600 mm

0/28 – magazyn śr. czyst. – 1 szt. o wym. okna tj. 2250x600 mm

0/29 – wentylatornia – 1 szt. o wym. okna tj. 2250x600 mm

Kraty przewidziano z napędem ręcznym. Materiał – stal szlachetna, stal ocynkowana lub aluminium. Jeżeli Inwestor uzna zabezpieczenie za niekonieczne, wówczas można z krat rolowanych zrezygnować. Co do zabezpieczenia innych pomieszczeń piwnicznych kratami rolowanymi – decyzja w gestii Inwestora.



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Państwowa Szkoła
Muzyczna
I i II stopnia w Suwałkach

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Państwowa Szkoła
Muzyczna
I i II stopnia w Suwałkach

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/20/2010

Suwałki, dnia 02.06.2010r.

Pytanie 1:

Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru w kosztorysie „Stan wykończeniowy” w poz. 164 – Mechanizm do rolet, gdzie ilość w sztukach jest taka sama jak powierzchnia rolet i wynosi 56,31 szt.

Odpowiedź:

Ilość mechanizmów do rolet wynosi 10 sztuk.

Pytanie 2:

Prosimy o odpowiedź, czy pozycje przedmiarowe 161 d.6 oraz 191 d.6 w kosztorysie „Stan wykończeniowy” nie dubluje się? Jeżeli tak, to prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Pozycje 161 d.6 i 191 d.6 dublują się, ale w poz. 153 należy przyjąć 4 szt. okien O3 o wymiarze 242x100 cm.