



**Państwowa Szkoła
Muzyczna**
I i II stopnia w Suwałkach

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/19/2010

Suwałki, dnia 10.06.2010 r.

Pytanie 1:

Na jakim poziomie w stosunku do terenu znajdują się fundamenty jednopiętrowego budynku gimnazjum do którego się dobudowujemy?

Odpowiedź:

Posadowienie na rzędnej ~ 166,85 m. npm. Pod projektowaną ławą przy budynku przewidzieć wypełnienie betonem do poziomu posadowienia w miejscu gruntów nasypowych.

Pytanie 2:

Z jakiego materiału jest wykonany budynek E, który przeznaczony jest do rozbiórki?

Odpowiedź:

Nie dysponujemy taką informacją.

Pytanie 3:

Czy przedmiar robót rozbiórkowych obejmuje rozebranie budynku E ?

Odpowiedź:

Przedmiar robót nie obejmuje rozebrania budynku E. Należy zwizytować plac budowy, w cenie ofertowej ująć cenę rozebrania budynku E i wartość tych robót ująć na podstawie kalkulacji indywidualnej w oddzielnej pozycji kosztorysu ofertowego.

Pytanie 4:

Czy teren między budynkiem liceum a szkołą muzyczną będzie do dyspozycji wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak.