



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/08/2010

Suwałki, dnia 19.05.2010r.

**Zadane pytanie:**

W dokumentacji wykonawczej na rysunku nr 5 Rzut I piętra instalacja systemu oświetlenia Sc.pdf nad sama sceną znajdują się urządzenia oświetleniowe narysowane w czterech rzędach, na rysunku nr 17 Rozmieszczenie urządzeń technologicznych - widok.pdf również występują urządzenia oświetleniowe w czterech rzędach. Natomiast w części dokumentacji Przedmiary/ Sala koncertowa/załącznik do przedmiaru występuje punkt przedmiaru: Rampa oświetleniowa nad sceną w ilości 1 kpl. Z jakich elementów ma składać się ten jeden komplet? Takie rampy występują w wielu odmianach i składają się z różnych elementów konstrukcyjnych i napędowych, jeżeli miałyby być to rampa ruchoma.


**Odpowiedź:**

Przedmiotowy komplet powinien się składać z 4 stałych ramp oświetleniowych. Rampy do zawieszenia reflektorów oświetleniowych wykonać w postaci rur stalowych  $\varnothing 48$  malowanych na kolor czarny mat. Rampy nad sceną zamocować w sposób sztywny do konstrukcji stropu właściwego. Długość ramp oświetleniowych nad sceną:

7,5 m (2 szt.)

12,5 m (2szt)

Rozmieszczenie ramp o poszczególnych długościach przedstawia załączony rysunek „rampy oświetleniowe nad sceną”.





Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/09/2010

Suwałki, dnia 19.05.2010r.

**Zadane pytanie:**

W związku z prowadzeniem prac nad ofertą cenową na rozbudowę i modernizację szkoły muzycznej w Suwałkach prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla powyższej realizacji.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja geotechniczna wierceń i podłoża gruntowego obiektów projektowanych w ramach rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach jest udostępniona do wglądu w biurze autorskim Miastoprojekt - Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Młynowej 21



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/10/2010

Suwałki, dnia 19.05.2010r.

**Zadane pytanie:**

W dziale III umowy – „Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie stron” w pkt. 4 napisano: „Zamawiający przewiduje jedną płatności częściowe zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.”

Prosimy o wyjaśnienie zapisu. Czy mamy rozumieć, że Zamawiający w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowym będzie płacił ustaloną kwotę raz na koniec każdego miesiąca, czy dopiero jak zakończy się dany etap lub cała budowa ?

**Odpowiedź:**

Płatności częściowe będą odbywały się w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy. Zamawiający planuje płatności kwartalne.

Wykreśla się z projektu umowy punkt 4 rozdział III słowo ...jedną... .